



Общество с ограниченной
ответственностью «ТАКТ»

454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 57а, офис №6
(351) 701-10-17, uk-takt@ya.ru
uk-niks.ru

ОГРН: 1107451009907
ИНН: 7451303836 КПП: 745101001
Р/сч: 40702810990000013542
в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск
к/сч: 30101810400000000779
БИК 047501779

Технические условия на монтаж наружных блоков сплит-систем

1. Монтаж наружных блоков сплит-систем производить в специально отведенных местах для монтажа (см. схему установки кондиционеров на сайте uk-niks.ru в разделе Вашего дома), в случае их отсутствия – внутри полости балкона, при этом по высоте не должен выступать выше балконного ограждения.
2. Проход коммуникаций через стену осуществлять не ближе 30 см от межпанельного шва.
3. Коммуникации к наружному блоку по фасаду дома прокладывать в кабель-канале, окрашенном в цвет фасада дома.
4. Дренаж отводить во внутриквартирную систему канализации.
5. Восстановить испорченные при монтаже элементы фасада, отделку и оборудование дома.
6. Вибрация от оборудования, шум и конденсат не должны доставлять неудобства жильцам других помещений и портить общее имущество.
7. Для размещения на фасаде дома любых конструкций, собственниками должно быть принято ранее решение на общем собрании (С решениями общего собрания Вы также можете ознакомиться на сайте uk-niks.ru в разделе Вашего дома) или уточнить информацию в управляющей организации.
8. При нарушении вышеуказанных условий, вся ответственность за размещение возлагается на собственника помещения.

Директор ООО «ТАКТ»

Н.Д. Горбунов